

ALLEGATO F

Disposizioni sanitarie per parere favorevole all'attività di bar

L'immobile sito all'interno dell'impianto sportivo "VHV ARENA" in Via Dei Dendrofori n.4/6 a Belluno e prossimamente adibito all'attività di somministrazione alimenti e bevande, e precisamente un locale di vendita per il consumo sul posto - bar, si trova nelle condizioni pedissequamente individuate nell'art. 2 del presente avviso

A seguito del sopralluogo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss n.1 Dolomiti sono state riscontrate le seguenti necessità da apportare, per consentire l'avviamento dell'attività economica di cui sopra:

- Effettuare la manutenzione ordinaria del banco bar;
- Rendere più liscia e facilmente disinfettabile la parete dove è situato il forno;
- Verificare il corretto funzionamento dell'impianto di aspirazione del locale e della cappa di aspirazione;
- Migliorare l'integrità della pavimentazione, riparandola o sostituendola;
- Individuare e destinare ad uso esclusivo una zona per eventuali preparazioni di alimenti come toast, panini e/o riscaldamento alimenti;
- Rendere più liscia e facilmente disinfettabile la superficie del pavimento e delle pareti del deposito;
- Installare un impianto di aspirazione forzata nel deposito;
- Accessoriare di lavello dotato di rubinetteria non manuale, sapone liquido e asciugamani monouso il locale servizio igienico wc del personale;
- Accessoriare di armadi a doppio scomparto per il vestiario nel locale spogliatoio per il personale;

La stima di quanto sopra esposto è calcolato in € 4.000,00 (quattromila/00)